

# 卡线器检测报告

报告编号	01-2020011501-211-5					试验地点		广州检测站			
检测方法与 结论评定依据	试验：静负荷拉力试验 1、带电作业用铝合金紧线卡线器  GB/T 12167-2006 2、带电作业工具、装置和设备预防性试验规程 DL/T 976-2005										
主要检测设备	卧式拉力机（AS1001）										
样品编号	客户自编号	生产厂家	生产日期	产品型号	规格	静负荷拉力试验					试验 结论
						外观检测		试验标准 值（N）	试验时间 （S）	试验结果	
						试验前	试验后				
01203400971	/	/	/	万能卡线器	2t	完好	完好	24000	300	无残余变形、无裂纹	合格
01203400972	/	/	/	万能卡线器	2t	完好	完好	24000	300	无残余变形、无裂纹	合格
01203400973	/	/	/	万能卡线器	2t	完好	完好	24000	300	无残余变形、无裂纹	合格
01203400974	/	/	/	万能卡线器	3t	完好	完好	36000	300	无残余变形、无裂纹	合格
01203400975	/	/	/	万能卡线器	3t	完好	完好	36000	300	无残余变形、无裂纹	合格
01203400976	/	/	/	万能卡线器	3t	完好	完好	36000	300	无残余变形、无裂纹	合格
01203400977	/	/	/	万能卡线器	3t	完好	完好	36000	300	无残余变形、无裂纹	合格
备注	在试验周期内若外观检查到钳口斜纹磨平、转动不灵活或卡死等现象，禁止使用。										
试验日期	2020/01/15					下次试验日期		2021/01/14			

以下空白